

令和6年度大規模盛土造成地第二次スクリーニング調査業務に対する質問及び回答書

業務名：令和6年度大規模盛土造成地第二次スクリーニング調査業務

質問事項	回答
本業務は最低制限価格の設定はございますでしょうか。	お見込みのとおりです。
解析等調査のボーリング本数は、4本でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
三軸圧縮試験CU試験は、間隙水圧測定も含む内容でよろしいでしょうか。	間隙水圧測定は含んでおりません。
クレーン付きトラック運搬の所要時間について御教示いただけますでしょうか。	建設機械等損料表をご参考ください。
水位観測孔の設置、水位計（設置、観測、資料整理）の使用している積算基準について御教示いただけますでしょうか。	全国標準積算資料 土質調査・地質調査をご参考ください。
現況地盤解析は1式ごとに1断面ずつでよろしいでしょうか。 ※現況地盤解析＝現況地盤破壊円弧すべり 質問者様確認済み	お見込みのとおりです。
報告書作成の人工について、使用している積算基準について御教示いただけますでしょうか。	全国標準積算資料 土質調査・地質調査をご参考ください。
実施体制の評価について、より詳細な配点又は評価方法があればご教示願います。	入札説明書に記載のとおりです。
応札額が最低制限価格を下回った場合の価格評価点は50点になるという認識でよろしいでしょうか。	失格となります。
提案内容等で代替案として、当初仕様でない項目や代替工種等を提案し落札となった場合、落札後協議のうえ、契約額の変更となりますか。	技術提案書等に特記仕様書と代替工種を比較し、自主提案で行う工種と変更協議になる工種がわかるように記載してください。工種の変更を行うかは協議をして判断いたします。
地質調査諸費用に算出については令和6年度以降改定の諸経費率を採用しておりますでしょうか。	お見込みのとおりです。
クレーン付トラック運搬のトラック（維持管理費）とトラック（管理費）について単価を公表いただくことはできますか。	建設機械等損料表をご参考ください。
水位計観測の各項目算出に使用した積算基準等がございましたら、ご教示ください。	全国標準積算資料 土質調査・地質調査をご参考ください。